



LEGENDA

Planowany budynek ZCK

I. Etap I kolektora deszczowego

1. W ul. St. Matyi od planowanej inwestycji do ul. Przemysłowej ϕ 800 mm
2. W ul. St. Matyi od ul. Przemysłowej do ul. Wierzbicice ϕ 1000 mm
3. W ul. Królowej Jadwigi w rejonie skrzyżowania z ul. Wierzbicice ϕ 1200 mm
4. Rura dławiąca na odcinku od projektowanego kolektora ϕ 1200 mm do włączenia do istniejącego kolektora ogólnospławnego o przekroju J 600/900 mm

II. Etap II kolektora deszczowego

5. W ul. Królowej Jadwigi od ul. Wierzbicice do ul. Półwiejskiej ϕ 1200 mm

III. Etap III kolektora deszczowego

6. W ul. Królowej Jadwigi od ul. Półwiejskiej do rzeki Warty ϕ 1400 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi

"AQUA" Spółka z o.o. w Poznaniu

projektował	mgr inż. E. Krystowska	inwestycja	STUDIUM ROZWOJU INFRASTRUKTURY
opracował	mgr inż. K. Cwynar		KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA POZNANIA
opracował	mgr inż. R. Kujawa	obiekt	KANALIZACJA DESZCZOWA ODCIĄŻAJĄCA SYSTEM OGÓLNOŚPIAWNY
data	USTOJAD 2007	nazwa rys.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA ZIEMNI
numer projektu	485/04		BURZOWCA KRÓLOWEJ JADWIGI
			-KANALIZACJA DESZCZOWA